

**RESULTATS DU CONTRÔLE SANITAIRE
DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE**

SAINT-MALO

Délégation Départementale d'Ille-et-Vilaine
Département Santé-environnement

Rennes, le 14 septembre 2026

SAINT MALO

(0085)

Prélèvement	Type	Code	Nom	Prélevé le : mercredi 19 août 2026 à 11h30
		03500180767		
Installation	UDI	000802	ST MALO_BOIS JOLI/BEAUFORT_ST MALO	par : MATHIEU ALLAIN
Point de surveillance	S	0000000077T	CENTRE HOSPITALIER DE LA BROUSSAIS	Type visite : BB
Localisation exacte	UAMJ	OFFICE 1ER ETAGE		Motif : CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

Mesures in situ :	Résultats	Limites de qualité (1)		Références de qualité (2)	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure

ANALYSE PAR : LABORATOIRE D'ETUDE ET DE RECHERCHE EN ENVIRONNEMENT ET SANTÉ (LERES) 3501

(15 avenue du Professeur Léon-Bernard - CS 74312 - 35 043 RENNES cedex Tél : 02 99 02 29 22)

Type d'analyse : BADD (Code SISE : 00186793)	Dossier : 26.3567.3	Limites de qualité (1)		Références de qualité (2)	
	Résultats	inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES					
4-nonylphenol ramifié	<0,100 µg/L				
STEROIDES					
17b-estradiol	<1 ng/L				

(1) Les limites de qualité réglementaires sont fixées pour des paramètres dont la présence dans l'eau est susceptible de générer des risques immédiats ou à plus long terme pour la santé du consommateur. Elles concernent aussi bien des paramètres microbiologiques que chimiques.

(2) Les références de qualité sont des valeurs indicatives établies à des fins de suivi des installations de production et de distribution d'eau et d'évaluation du risque pour la santé des personnes.

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement 00180767)

Eau d'alimentation respectant les valeurs de vigilance en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.