RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

Agence Régionale de Santé Bretagne

RESULTATS DU CONTRÔLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

SAINT-MALO

Délégation Départementale d'Ille-et-Vilaine
Département Santé-environnement

Rennes, le 15 juillet 2024

SAINT MALO

(0085)

	Type	Code	Nom
Prélèvement		03500169647	
Installation	UDI	000802	ST MALO_BOIS JOLI/BEAUFORT_ST MALO
Point de surveillance	S	0000000084T	MAIRIE ANNEXE DE PARAME
Localisation exacte	URBAIN ECOLE CHOISY 7 RUE DU PRIEURE CUISINE		

Prélevé le : mardi 25 juin 2024 à 10h35
par : RONAN CRESPIN
Type visite : D2
Motif : CONTRÔLE SANITAIRE PLOMB, CUIVRE ET NICKEL DANS LES EDCH

Mesures in situ :	***Résultats***	***Limites de qualité (1)*** inférieure	***Limites de qualité (1)*** supérieure	***Références de qualité (2)*** inférieure	***Références de qualité (2)*** supérieure

ANALYSE PAR : Laboratoire d'Etude et de Recherche en Environnement et Santé (LERES) 3501

(15 avenue du Professeur Léon-Bernard - CS 74312 - 35 043 RENNES cedex Tél : 02 99 02 29 22)

Type d'analyse : D2MTX (Code SISE : 00175676) Dossier : 24.2505.2

	Résultats	***Limites de qualité (1)*** inférieure	***Limites de qualité (1)*** supérieure	***Références de qualité (2)*** inférieure	***Références de qualité (2)*** supérieure
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.					
Cuivre	0,0165 mg/L		2,00		1,00
Nickel	2,0 µg/L		20,00		
Plomb	<1,0 µg/L		10,00		

(1) Les limites de qualité réglementaires sont fixées pour des paramètres dont la présence dans l'eau est susceptible de générer des risques immédiats ou à plus long terme pour la santé du consommateur. Elles concernent aussi bien des paramètres microbiologiques que chimiques.
(2) Les références de qualité sont des valeurs indicatives établies à des fins de suivi des installations de production et de distribution d'eau et d'évaluation du risque pour la santé des personnes.

URBAIN ECOLE CHOISY 7 RUE DU PRIEURE CUISINE

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement 00169647)

Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Les résultats obtenus pour les paramètres analysés ne sont représentatifs que du point d'échantillonnage retenu dans le cadre de ce contrôle compte tenu des modalités de prélèvement adoptées (1er jet).

Bâtiment 3 Soleils - 3, place du Général Giraud – CS 54257 – 35042 Rennes cedex
Téléphone : 02 99 33 34 00
www.ars.bretagne.sante.fr